

**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

San Vicente, 25 de mayo de 2023

**CARTA N° 273-2023-GG- EPS EMAPA CAÑETE S.A.**

**SEÑOR**  
**JESUS FELIPE TOLMOS TOLEDO**  
Jr. Junin N° 220 - Barranco  
Celular: 998 194 033  
Correo: [ftolmos@jfteir.com](mailto:ftolmos@jfteir.com)  
**Cañete.-**

**ASUNTO : REMITO CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO QUILMANA HABILITACION URBANA, DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.**

**REFERENCIA : CARTA S/N DE FECHA 05/04/2023.**


De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente; y, habiendo tomado conocimiento que ha procedido con la cancelación de S/ 569.45 (Quinientos sesenta y nueve con 45/100 SOLES), mediante Factura Electrónica E001-292, por concepto de Factibilidad de Servicio, se procede a remitir un (01) ejemplar en original del **CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO QUILMANA HABILITACION URBANA, DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA**, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Adjunto lo indicado  
Archivo



-----  
**Dr. Albino César Nieto Serpa**  
GERENTE GENERAL  
EPS EMAPA CAÑETE S.A.

## **CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL  
"PROYECTO QUILMANA HABILITACIÓN URBANA", DISTRITO DE QUILMANA -  
PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA**

### **DATOS DEL CLIENTE (CÓNYUGE)**

- Nombre: Jesús Felipe Tolmos Toledo
- DNI: 21784829
- Nombre: Maritza Bustamante de Tolmos
- DNI: 21780376

### **DATOS DE LA PROPIEDAD**

- Ubicado: Ubicado en camino a los Ángeles, Distrito de Quilmana.

### **CONSIDERACIONES TÉCNICAS**

#### **1.-SISTEMA DE AGUA POTABLE:**

Es procedente Otorgar la Factibilidad de Servicio de Agua Potable, para el Proyecto Quilmana - Habilitación Urbana", ubicado en camino a los Ángeles, Distrito de Quilmana; inscrito en la Oficina Registral N.º IX Cañete con Partida N.º 21002531 con un área de total de 3.998 Has; con las siguientes condiciones:

- **Proyectar el empalme a la red matriz de D=160mm PVC UF ubicada al lado Noroeste del predio (jirón Tauro).**
- **Los materiales de las tuberías para conducir agua potable para el proyecto podrán utilizarse de PVC UF y/o HDPE PE100.**
- **El proyecto deberá desarrollarse según las Normas de Saneamiento OS.050, OS.100 e IS.010 del Reglamento Nacional de Edificación y de las consideraciones que de la EPS Emapa Cañete S.A.**

#### **2.-SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

Es procedente Otorgar la Factibilidad del servicio de alcantarillado, para el Proyecto Quilmana - Habilitación Urbana", ubicado en camino a los Ángeles, Distrito de Quilmana; inscrito en la Oficina Registral N.º IX Cañete con Partida N.º 21002531 con un área de total de 3.998 Has; con las siguientes condiciones:

- **Proyectar el partir de la descarga al buzón existente N.º Bze-24E ubicado en la intersección formada por los jirones Tacna y la Calle Miraflores. El diámetro del buzón es de Ø=1.20 y de h=1.50m. La conducción y descarga de las aguas residuales deberá proyectarse íntegramente por gravedad.**
- **Los materiales de las tuberías de alcantarillado a utilizar en el proyecto podrán ser de PVC UF y/o HDPE PE100.**
- **El proyecto deberá desarrollarse según las Normas de Saneamiento OS.070, OS.100 e IS.020 del Reglamento Nacional de Edificación y de las consideraciones que de la EPS Emapa Cañete S.A.**

...///

///...CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
"PROYECTO QUILMANA HABILITACIÓN URBANA", DISTRITO DE QUILMANA  
PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA

- Así como también el cumplimiento de los valores máximos admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario D.S. N° 010-2019-VIVIENDA.


### 3.- CONSIDERACIONES FINALES

Los aspectos técnicos requeridos para la elaboración del Proyecto podrán ser coordinados por un Ingeniero Sanitario designado por su representada, con el equipo técnico de la EPS EMAPA CAÑETE.

### 4.- VIGENCIA DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO

Duración (36) treinta y seis meses a partir de la recepción del presente certificado.

Cañete, 10 de Mayo del 2023.

  
-----  
Ing. Christian Pérez Hernández  
JEFE OF. INGENIERIA,  
PROYECTOS Y OBRAS  
EPS EMAPA CAÑETE S.A.